



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0013

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 鸿安消防设备有限公司

产 品 名 称： 扩大覆盖面积洒水喷头

型 号 规 格： QR-EC-HSW115-68°C (φ 3mm 玻璃球)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0013

报告日期：2020.04.27

第 1 页 共 4 页

产品名称		扩大覆盖面积洒水喷头	
型号规格		QR-EC-HSW115-68℃ (φ 3mm 玻璃球)	
委托单位		鸿安消防设备有限公司	
生产单位		鸿安消防设备有限公司	
商 标		鸿安	生产日期 2020.03
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	130 只	接收日期 2020.03
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.12-2006 《自动喷水灭火系统 第 12 部分：扩大覆盖面积洒水喷头》	
检 验 项 目		整体要求；外观；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；耐低温性能；耐高温性能；耐氨应力腐蚀性能；耐二氧化硫腐蚀性能；耐盐雾腐蚀性能；抗真空性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.12-2006 标准要求，判定合格	
备 注			
检验日期		2020 年 03 月 27 日	

批准：蔡金城

审核：林重铭

编制：宋守军

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

