



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0063

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福建海鲸消防有限公司

产 品 名 称： 固定式消防炮

型 号 规 格： PL32



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2020）GKJC-BG0063

报告日期：2020.06.24

第 1 页 共 4 页

产品名称	固定式消防炮			
型号规格	PL32			
委托单位	福建海鲸消防有限公司			
生产单位	福建海鲸消防有限公司			
商 标	三 鲸	生产日期	2020.06	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	2 台	接收日期	2020.06
	说明			
检 验 依 据	GB 19156-2003 《消防炮通用技术条件》。			
检 验 项 目	性能参数；外观；零部件通用性能；操纵性能；水压密封性能；水压强度性能；压力表的设置。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 19156-2003 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2020 年 06 月 05 日			

批准：蔡金城

审核：林雪程

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！