



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0061

检 验 报 告

Test Report

委托单位：复兴消防科技有限公司

产品名称：早期抑制快速响应（ESFR）喷头

型号规格：ESFR-202/74°C P 、
ESFR-202/74°C U



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0061

报告日期：2020.07.07

第 1 页 共 6 页

产品名称	早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头			
型号规格	ESFR-202/74°C P、ESFR-202/74°C U			
委托单位	复兴消防科技有限公司			
生产单位	复兴消防科技有限公司			
商 标	复兴	生产日期	2020.04	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 130 只，分型 95 只	接收日期	2020.05
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.9-2018《自动喷水灭火系统 第 9 部分：早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头》。			
检 验 项 目	全部适用项目。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.9-2018 标准要求，判定合格。			
备 注	主型为 ESFR-202/74°C P。			
检验日期	2020 年 06 月 02 日			

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！