



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0065

检 验 报 告

Test Report

委托单位：福建海鲸消防有限公司

产品名称：预作用装置

型号规格：ZSFY80-1.6、ZSFY100-1.6、
ZSFY125-1.6、ZSFY150-1.6、
ZSFY200-1.6、ZSFY250-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0065

报告日期：2020.08.06

第 1 页 共 16 页

产品名称		预作用装置	
型号规格		ZSFY80-1.6、ZSFY100-1.6、ZSFY125-1.6、ZSFY150-1.6、ZSFY200-1.6、ZSFY250-1.6	
委托单位		福建海鲸消防有限公司	
生产单位		福建海鲸消防有限公司	
商 标		三 鲸	生产日期 2020.06
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型产品：装置 1 套、阀组 2 套、控制盘 3 台。 分型产品：装置 1 套、阀组 2 套。	接收日期 2020.06
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.14-2011《自动喷水灭火系统 第 14 部分：预作用装置》。	
检 验 项 目		装置组成；外观；标志；装置工作状态；启动运行要求；预作用报警阀组/基本参数；预作用报警阀组/材料；预作用报警阀组/结构和连接尺寸；预作用报警阀组/强度；预作用报警阀组/渗漏、变形和气密性；预作用报警阀组/功能；气体维持装置；控制盘/外观；控制盘/导线、指示灯和按钮颜色；控制盘/控制面板；控制盘/电源要求；控制盘/控制和报警功能；控制盘/耐气候环境要求；控制盘/耐机械环境要求；控制盘/抗电干扰要求；控制盘/耐电压要求；控制盘/绝缘电阻要求。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.14-2011 标准要求，判定合格。	
备 注		主型为 ZSFY250-1.6。	
检验日期		2020 年 06 月 11 日	

批准：蔡金城

审核：林李强

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！