



191321340380

No.(2020)GKJC-BG0228

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 泉州市锦湖消防器材有限公司

产 品 名 称： 水幕喷头

型 号 规 格： ZSTM B-T27.5/120、
ZSTM B-T41.5/120



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0228

报告日期：2020.12.23

第 1 页 共 5 页

产品名称	水幕喷头			
型号规格	ZSTM B-T27.5/120、ZSTM B-T41.5/120			
委托单位	泉州市锦湖消防器材有限公司			
生产单位	泉州市锦湖消防器材有限公司			
商 标	JHXF	生产日期	2020.11	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型：35 只，分型 10 只	接收日期	2020.11
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.13-2006《自动喷水灭火系统 第 13 部分：水幕喷头》。			
检 验 项 目	外观与标志；流量特性系数；水幕展角与倾角；喷洒外形；洒水均匀性；耐氨应力腐蚀性能；耐盐雾腐蚀性能；耐低温性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.13-2006 标准要求，判定合格。			
备 注	主型为 ZSTM B-T27.5/120。			
检验日期	2020 年 12 月 01 日			

批准：蔡金城

审核：李学军

编制：宋得安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！