



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0036

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 安耐特消防装备有限公司

产 品 名 称： 地下消火栓

型 号 规 格： SAW100/65-1.6、  
SAW150/80-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0036

报告日期：2021.03.31

第 1 页 共 7 页

产品名称	地下消火栓			
型号规格	SAW100/65-1.6、SAW150/80-1.6			
委托单位	安耐特消防装备有限公司			
生产单位	安耐特消防装备有限公司			
商 标	兴龙	生产日期	2021.03	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 3 台，分型 2 台	接收日期	2021.03
	说明			
检 验 依 据	GB 4452-2011 《室外消火栓》。			
检 验 项 目	结构；外观质量；螺纹；开启高度；进水口连接尺寸；密封性能；水压强度；排放余水装置；消防接口；减压稳压性能；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 4452-2011 标准要求，判定合格。			
备 注	主型为 SAW150/80-1.6。			
检验日期	2021 年 03 月 16 日			

批准：蔡金城

审核：邓李经

编制：宋守安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！