



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0181

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 天申消防科技有限公司

产 品 名 称： 减压阀

型 号 规 格： 200X-16Q(DN100)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0181

报告日期：2021.07.03

第 1 页 共 3 页

产品名称	减压阀			
型号规格	200X-16Q(DN100)			
委托单位	天申消防科技有限公司			
生产单位	天申消防科技有限公司			
商 标	/	生产日期	2021.06	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 只	接收日期	2021.06
	说明			
检 验 依 据	GB/T 12244-2006 《减压阀 一般要求》。			
检 验 项 目	壳体试验；密封试验。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB/T 12244-2006 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2021 年 06 月 29 日			

批准：蔡金城

审核：李雪梅

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

