



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2021) GKJC-BG0377

委托单位：福建南安吉消防器
材有限公司

产品名称：洒水喷头

型号规格：T-ZSTZ115-68°C Q5 S



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司


检 验 报 告


报告编号：（2021）GKJC-BG0377

报告日期：2021.10.08

第 1 页 共 6 页

| | | | |
|------------|----|--|-----------------|
| 产品名称 | | 洒水喷头 | |
| 型号规格 | | T-ZSTZ115-68℃ Q5 S | |
| 委托单位 | | 福建南安吉消防器材有限公司 | |
| 生产单位 | | 福建南安吉消防器材有限公司 | |
| 商 标 | | 吉消 | 生产日期 2021.08 |
| 检验类别 | | 型式试验 | 样品状态 合格 |
| 样品概况 | 数量 | 120 只 | 接收日期 2021.09 |
| | 说明 | | |
| 检 验 依 据 | | GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。 | |
| 检 验 项 目 | | 整体要求；接口螺纹；外观与标志；密封结构要求；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；溅水盘上、下的喷水量；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；溅水盘强度；疲劳强度；热稳定性；抗振动性能；抗碰撞性能；抗翻滚性能；耐高温性能；耐盐雾腐蚀性能；抗真空性能。 | |
| 检 验 结 论 | | 所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，判定合格。 | |
| 备 注 | | 其中 6.1.1、6.2、6.3、6.4 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。 | |
| 检验日期 | | 2021 年 09 月 06 日 | |

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

