



191321340380

No. (2022) GKJC-BG1184

检验报告

Test Report

委托单位：颖龙消防科技有限公司

产品名称：特殊应用喷头

型号规格：CHSAX 161-74°C Y、
CHSAZ 161-74°C Y



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2022) GKJC-BG1184

报告日期：2022.12.27

第 1 页 共 8 页

产品名称	特殊应用喷头			
型号规格	CHSAX 161-74℃ Y、CHSAZ 161-74℃ Y			
委托单位	颖龙消防科技有限公司			
生产单位	颖龙消防科技有限公司			
商 标	颖龙	生产日期	2022.10	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 165 只，分型 110 只	接收日期	2022.11
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.22-2019《自动喷水灭火系统 第 22 部分：特殊应用喷头》。			
检 验 项 目	整体要求；接口螺纹；外观；水压密封和水压强度；流量系数；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；溅水盘强度；抗振动性能；抗碰撞性能；抗翻滚性能；耐氨应力腐蚀性能；耐盐雾腐蚀性能；30d 密封性能；抗真空性能；侧向喷洒。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.22-2019 标准要求，判定合格。			
备 注	主型为 CHSAX 161-74℃ Y。			
检验日期	2022 年 11 月 14 日			

批准：蔡金斌

审核：林雪莲

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

