



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0632

委托单位：四川固特安科技有限公司

产品名称：减压阀

型号规格：ZSJF150-MP-2.5、  
ZSJF200-MP-2.5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0632

第 1 页 共 5 页

产品名称	减压阀			
型号规格	ZSJF150-MP-2.5、ZSJF200-MP-2.5			
委托单位	四川固特安科技有限公司			
生产单位	远大阀门集团有限公司			
商 标	/	生产日期	2026.04	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 2 台，分型 1 台	接收日期	2026.04.17
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.17-2011《自动喷水灭火系统 第 17 部分：减压阀》。			
检 验 项 目	外观质量；规格；额定工作压力；控制阀门；减压调整装置；连接；阀体强度；密封性能；隔膜强度；调压性能；流量特性；压力特性；工作循环；连续运行。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.17-2011 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月12日			
备 注	主型为 ZSJF150-MP-2.5。 其中 6.3、6.5.2、6.5.3 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 04 月 18 日~2026 年 05 月 09 日			

批准：

蔡金城

审核：

林世强

编制：

王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！