



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检 验 报 告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0012

委 托 单 位：福建省龙飞消防科技有限公司

产 品 名 称：水流指示器

型 号 规 格：ZSJZ50-M-1.6、ZSJZ65-M-1.6、  
ZSJZ80-M-1.6、ZSJZ100-M-1.6、  
ZSJZ125-M-1.6、ZSJZ150-M-1.6、  
ZSJZ200-M-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

邮政编码：362300

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0012

第 1 页 共 12 页

产品名称		水流指示器	
型号规格		ZSJZ50-M-1.6、ZSJZ65-M-1.6、ZSJZ80-M-1.6、ZSJZ100-M-1.6、ZSJZ125-M-1.6、ZSJZ150-M-1.6、ZSJZ200-M-1.6	
委托单位		福建省龙飞消防科技有限公司	
生产单位		福建省龙飞消防科技有限公司	
商 标		龙 飞	生产日期 2025.12
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 4 只，分型各 2 只	接收日期 2026.01.05
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.7-2018《自动喷水灭火系统 第 7 部分：水流指示器》。	
检 验 项 目		外观标志；规格；额定工作压力；叶片；信号输出部件；灵敏度；工作循环；抗外力冲击性能；过载性能；耐水压性能；机械强度；耐电压能力及绝缘电阻。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.7-2018 标准要求，合格。  签发日期：2026年01月21日	
备 注		主型为 ZSJZ200-M-1.6。 其中 6.3 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。	
检验日期		2026 年 01 月 08 日~2026 年 01 月 29 日	

批准：蔡金城

审核：林国红

编制：王振志

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！