



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0030

委托单位：万消消防科技有限公司

产品名称：水流指示器

型号规格：ZSJZ150-M-1.2



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0030

第 1 页 共 4 页

产品名称	水流指示器			
型号规格	ZSJZ150-M-1.2			
委托单位	万消消防科技有限公司			
生产单位	万消消防科技有限公司			
商 标	万消	生产日期	2026.01	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	水流指示器 5 只，叶片 4 只	接收日期	2026.01.12
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.7-2018《自动喷水灭火系统 第 7 部分：水流指示器》。			
检 验 项 目	叶片；密封组件；抗外力冲击性能；耐水冲击性能；水力摩阻损失；过载性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.7-2018 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月06日			
备 注	其中 6.5.2、6.6 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 01 月 14 日~2026 年 04 月 22 日			

批准：蔡金城

审核：李德强

编制：王振远

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！