



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0358

委托单位：泉州市锦湖消防器材  
有限公司

产品名称：特殊应用喷头

型号规格：CMSAZ 202-68℃ Q5、  
CMSAX 202-68℃ Q5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0358

第 1 页 共 4 页

产品名称	特殊应用喷头			
型号规格	CMSAZ 202-68℃ Q5、CMSAX 202-68℃ Q5			
委托单位	泉州市锦湖消防器材有限公司			
生产单位	泉州市锦湖消防器材有限公司			
商 标	JHXF	生产日期	2026.04	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	各 12 只	接收日期	2026.04.29
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.22-2019《自动喷水灭火系统 第 22 部分：特殊应用喷头》。			
检 验 项 目	外观；水压密封和水压强度；流量系数。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.22-2019 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月06日			
备 注				
检验日期	2026 年 05 月 04 日			

批准：蔡金城

审核：林德经

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！