



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0424

委托单位：南安市日天消防科技  
有限公司

产品名称：洒水喷头

型号规格：K-ZSTX80-68℃ Q3、  
K-ZSTX115-68℃ Q3



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com


邮政编码：362300

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0424

第 1 页 共 9 页

产品名称	洒水喷头			
型号规格	K-ZSTX80-68℃ Q3、K-ZSTX115-68℃ Q3			
委托单位	南安市日天消防科技有限公司			
生产单位	南安市日天消防科技有限公司			
商 标	中 顺	生产日期	2026.03	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 120 只，分型 70 只	接收日期	2026.03.26
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第 1 部分：洒水喷头》。			
检 验 项 目	整体要求；接口螺纹；外观与标志；密封结构要求；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；溅水盘上、下的喷水量；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；工作载荷和框架强度；溅水盘强度；疲劳强度；热稳定性；抗振动性能；抗碰撞性能；抗翻滚性能；冷冻性能；耐高温性能；耐盐雾腐蚀性能；侧向喷洒；抗真空性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，合格。  签发日期：2026年05月11日			
备 注	主型为 K-ZSTX80-68℃ Q3。 其中 6.4、6.21 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 04 月 01 日~2026 年 05 月 08 日			

批准：蔡金城

审核：林惠强

编制：王振东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！