



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0663

委托单位：上海复达检测技术
集团有限公司

产品名称：隆国际港-防火水带

型号规格：8-65-25-涤纶长丝/
涤纶长丝-聚氨酯



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300




国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2026) GKJC-BG0663

第 1 页 共 3 页

产品名称		隆国际港-防火水带			
型号规格		8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯			
委托单位		上海复达检测技术集团有限公司			
生产单位		/			
商 标		/		生产日期	/
检验类别		委托检验		样品状态	合格
样品概况	数量	1 条		接收日期	2026.04.17
	说明				
检 验 依 据		GB 6246-2011 《消防水带》。			
检 验 项 目		长度；水压试验与爆破试验。			
检 验 结 论		所检项目符合 GB 6246-2011 标准要求，合格。 <div style="text-align: right;">  签发日期：2026年05月05日 检验报告专用章 </div>			
备 注					
检验日期		2026年04月29日			

批准：蔡金城

审核：李 彪 强

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！