



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0792

委托单位：福建省顺利消防阀门有限公司

产品名称：法兰明杆闸阀

型号规格：Z41X-16Q DN50、Z41X-16Q DN65、
Z41X-16Q DN80、Z41X-16Q DN100、
Z41X-16Q DN125、Z41X-16Q DN150、
Z41X-16Q DN200、Z41X-16Q DN250、
Z41X-16Q DN300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0792

第 1 页 共 13 页

产品名称	法兰明杆闸阀			
型号规格	Z41X-16Q DN50、Z41X-16Q DN65、Z41X-16Q DN80、Z41X-16Q DN100、Z41X-16Q DN125、Z41X-16Q DN150、Z41X-16Q DN200、Z41X-16Q DN250、Z41X-16Q DN300			
委托单位	福建省顺利消防阀门有限公司			
生产单位	福建省顺利消防阀门有限公司			
商 标	/	生产日期	/	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	各 1 只	接收日期	2026.05.08
	说明			
检 验 依 据	CJ/T 216-2013 《给水排水用软密封闸阀》。			
检 验 项 目	壳体强度；密封性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 CJ/T 216-2013 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月11日			
备 注				
检验日期	2026年05月09日			

批准：蔡金城

审核：林金任

编制：王振彦

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！