



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0761

委 托 单 位：焦作市众信公证处

产 品 名 称：早期抑制快速响应
(ESFR) 喷头

型 号 规 格：ESFR-363/74℃ P Y



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0761

第 1 页 共 3 页

产品名称	早期抑制快速响应（ESFR）喷头			
型号规格	ESFR-363/74℃ P Y			
委托单位	焦作市众信公证处			
生产单位	/			
商 标	/	生产日期	/	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	20 只	接收日期	2026.05.04
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.9-2018《自动喷水灭火系统 第9部分：早期抑制快速响应（ESFR）喷头》。			
检 验 项 目	外观与标志；水压密封和耐水压强度性能；静态动作温度。			
检 验 结 论	静态动作温度项目不符合 GB 5135.9-2018 标准要求，不合格。 签发日期：2026年05月13日			
备 注	委托地址：河南省焦作市山阳区解放东路 11 号。			
检验日期	2026 年 05 月 08 日			

批准：

蔡金城

审核：

邓金强

编制：

王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！