



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0764

委托单位：石家庄市轨道交通
集团有限责任公司

产品名称：法兰式中线蝶阀
(带锁具)

型号规格：D341X-16Q DN250



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0764

第 1 页 共 3 页

产品名称		法兰式中线蝶阀(带锁具)	
型号规格		D341X-16Q DN250	
委托单位		石家庄市轨道交通集团有限责任公司	
生产单位		上海欧特莱阀门机械有限公司	
商 标		/	生产日期 2025.11
检验类别		委托检验	样品状态 合格
样品概况	数量	1 只	接收日期 2026.05.04
	说明		
检 验 依 据		GB/T 13927-2022 《工业阀门 压力试验》。	
检 验 项 目		壳体试验；密封试验。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB/T 13927-2022 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月13日	
备 注		工程名称：石家庄市城市轨道交通 4 号线一期工程； 使用部位：西岗头车辆综合管沟。	
检验日期		2026 年 05 月 09 日	

批准：

蔡金城

审核：

林德强

编制：

王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！