



251308110227



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0765

委托单位：福建省广渤消防器材
有限公司

产品名称：早期抑制快速响应
(ESFR) 喷头

型号规格：ESFR-202/141℃ P Y



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0765

第 1 页 共 3 页

产品名称	早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头			
型号规格	ESFR-202/141℃ P Y			
委托单位	福建省广渤消防器材有限公司			
生产单位	福建省广渤消防器材有限公司			
商 标	广 渤	生产日期	2026.04	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	20 只	接收日期	2026.05.05
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.9-2018 《自动喷水灭火系统 第 9 部分：早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头》。			
检 验 项 目	外观与标志；水压密封和耐水压强度性能；静态动作温度。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.9-2018 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月13日			
备 注				
检验日期	2026 年 05 月 07 日			

批准：秦金城

审核：林一峰

编制：王振法

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！