



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0701

委托单位：天津沪工阀门机械有限公司

产品名称：消防闸阀

型号规格：ZSZF8-Q-100-16-M



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0701

第 1 页 共 4 页

|         |   |      |         |            |
|---------|---|------|---------|------------|
| 产品名称    | 消防闸阀  |      |         |            |
| 型号规格    | ZSZF8-Q-100-16-M                                      |      |         |            |
| 委托单位    | 天津沪工阀门机械有限公司  |      |         |            |
| 生产单位    | 天津沪工阀门机械有限公司  |      |         |            |
| 商 标     | /   | 生产日期 | 2026.04 |            |
| 检验类别    | 型式试验  | 样品状态 | 合格      |            |
| 样品概况    | 数量  | 2 只  | 接收日期    | 2026.04.25 |
|         | 说明  |      |         |            |
| 检 验 依 据 | GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。                 |      |         |            |
| 检 验 项 目 | 外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；连接方式；手轮；最大操作扭矩；阀体强度；密封性能；工作循环。      |      |         |            |
| 检 验 结 论 | 所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，合格。<br>签发日期：2026年05月15日    |      |         |            |
| 备 注     | 其中 6.1.3、6.1.5、6.2.1 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。 |      |         |            |
| 检验日期    | 2026 年 04 月 27 日~2026 年 05 月 12 日                     |      |         |            |

批准：蔡金城

审核：林德辉

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！