



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0702

委托单位：天津沪工阀门机械有限公司

产品名称：消防蝶阀

型号规格：ZSDF8-Q-100-16-S



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0702

第 1 页 共 4 页

产品名称		消防蝶阀	
型号规格		ZSDF8-Q-100-16-S	
委托单位		天津沪工阀门机械有限公司	
生产单位		天津沪工阀门机械有限公司	
商 标		/	生产日期 2026.04
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	2 只	接收日期 2026.04.23
	说明		
检 验 依 据	GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》。		
检 验 项 目	外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；连接方式；手轮和手柄；蝶板开度指示要求；水力摩阻；工作循环；强度要求；密封性能。		
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月15日		
备 注	其中 6.1.3、6.1.5、6.5.1、6.5.2 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。		
检验日期	2026 年 04 月 24 日~2026 年 05 月 12 日		

批准：蔡金城

审核：林金红

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！