



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0855

委托单位：福建省培美消防科技
有限公司

产品名称：内扣式接口

型号规格：KD65



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0855

第 1 页 共 3 页

产品名称	内扣式接口			
型号规格	KD65			
委托单位	福建省培美消防科技有限公司			
生产单位	福建省培美消防科技有限公司			
商 标	/	生产日期	2026.05	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 副	接收日期	2026.05.12
	说明			
检 验 依 据	GB 12514.1-2005 《消防接口 第 1 部分：消防接口通用技术条件》。			
检 验 项 目	密封性能；水压性能；抗跌落性能；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 12514.1-2005 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月15日			
备 注				
检验日期	2026年05月14日			

批准：蔡金城

审核：林海峰

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！