



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0744

委 托 单 位：福建省固正消防设备
有限公司

产 品 名 称：室内消火栓

型 号 规 格：SNZW65-II



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2026）GKJC-BG0744

第 1 页 共 5 页

产品名称		室内消火栓	
型号规格		SNZW65-II	
委托单位		福建省固正消防设备有限公司	
生产单位		福建省固正消防设备有限公司	
商 标		固 正	生产日期 2026.04
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	3 只	接收日期 2026.04.28
	说明		
检 验 依 据		GB 3445-2018《室内消火栓》。	
检 验 项 目		外观质量；材料；基本尺寸与公差；消防接口；手轮；螺纹；阀杆升降性能；旋转性能；水压强度；密封性能；减压稳压性能及流量；耐腐蚀性能；产品标志。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 3445-2018 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月16日	
备 注		其中 5.2 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。	
检验日期		2026 年 04 月 29 日~2026 年 05 月 13 日	

批准：蔡金城

审核：林金海

编制：王振东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！
检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！