



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0833

委托单位：上海开维喜水工业阀门
有限公司

产品名称：暗杆闸阀

型号规格：Z45X-16Q DN100



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0833

第 1 页 共 2 页

| | | | | |
|------------|---|------|------|------------|
| 产品名称 | 暗杆闸阀 | | | |
| 型号规格 | Z45X-16Q DN100 | | | |
| 委托单位 | 上海开维喜水工业阀门有限公司 | | | |
| 生产单位 | 上海开维喜水工业阀门有限公司 | | | |
| 商 标 | KFF | 生产日期 | / | |
| 检验类别 | 委托检验 | 样品状态 | 合格 | |
| 样品概况 | 数量 | 1 只 | 接收日期 | 2026.05.12 |
| | 说明 | | | |
| 检 验 依 据 | CJ/T 216-2013 《给水排水用软密封闸阀》。 | | | |
| 检 验 项 目 | 壳体强度；密封性能。 | | | |
| 检 验 结 论 | 所检项目符合 CJ/T 216-2013 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月16日 | | | |
| 备 注 | | | | |
| 检验日期 | 2026年05月13日 | | | |

批准：蔡金城

审核：林德全

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！