



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0839



委 托 单 位：上海开维喜水工业阀门
有限公司

产 品 名 称：沟槽蝶阀

型 号 规 格：D81X-16Q DN150



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0839

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|---------|----|---|-----------------|
| 产品名称 | | 沟槽蝶阀 | |
| 型号规格 | | D81X-16Q DN150 | |
| 委托单位 | | 上海开维喜水工业阀门有限公司 | |
| 生产单位 | | 上海开维喜水工业阀门有限公司 | |
| 商 标 | | KFF | 生产日期 / |
| 检验类别 | | 委托检验 | 样品状态 合格 |
| 样品概况 | 数量 | 1 只 | 接收日期 2026.05.12 |
| | 说明 | | |
| 检 验 依 据 | | CJ/T 261-2015 《给水排水用蝶阀》。 | |
| 检 验 项 目 | | 强度；密封。 | |
| 检 验 结 论 | | 所检项目符合 CJ/T 261-2015 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月16日 | |
| 备 注 | | | |
| 检验日期 | | 2026年05月13日 | |

批准：蔡金城

审核：林德江

编制：王振远

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！