



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检 验 报 告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0844

委托单位：上海开维喜水工业阀门  
有限公司

产品名称：遥控浮球阀

型号规格：100X-16Q DN150



**国凯（福建）消防阀门检测有限公司**

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0844

第 1 页 共 2 页

产品名称		遥控浮球阀	
型号规格		100X-16Q DN150	
委托单位		上海开维喜水工业阀门有限公司	
生产单位		上海开维喜水工业阀门有限公司	
商 标		KFF	生产日期 /
检验类别		委托检验	样品状态 合格
样品概况	数量	1 只	接收日期 2026.05.12
	说明		
检 验 依 据		CJ/T 219-2017《水力控制阀》。	
检 验 项 目		壳体强度；低压水密封性能；高压水密封性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 CJ/T 219-2017 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月16日	
备 注			
检验日期		2026年05月13日	

批准：蔡金城

审核：林金海

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！