



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0648

委托单位：颖龙消防科技有限公司

产品名称：消防软管卷盘

型号规格：JPS0.8-19/25A



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokai test@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0648

第 1 页 共 3 页

产品名称		消防软管卷盘	
型号规格		JPS0.8-19/25A	
委托单位		颖龙消防科技有限公司	
生产单位		颖龙消防科技有限公司	
商 标		颖龙	生产日期 2026.04
检验类别		委托检验	样品状态 合格
样品概况	数量	2套	接收日期 2026.04.23
	说明		
检 验 依 据	GB 15090-2005《消防软管卷盘》。		
检 验 项 目	耐腐蚀性能；软管性能。		
检 验 结 论	所检项目符合 GB 15090-2005 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月05日		
备 注			
检验日期	2026年04月24日~2026年04月29日		

批准：蔡金城

审核：林德强

编制：王振彦

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！