



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0642

委托单位：颖龙消防科技有限公司

产品名称：压力开关

型号规格：ZSJY1.6BP-S



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0642

第 1 页 共 3 页

产品名称	压力开关			
型号规格	ZSJY1.6BP-S			
委托单位	颖龙消防科技有限公司			
生产单位	颖龙消防科技有限公司			
商 标	颖龙	生产日期	206.04	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3 只	接收日期	2026.04.23
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.10-2006《自动喷水灭火系统 第 10 部分：压力开关》。			
检 验 项 目	耐湿热要求；耐盐雾腐蚀要求；振动要求。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.10-2006 标准要求，合格			
备 注				
检验日期	2026 年 04 月 24 日~2026 年 05 月 09 日			

批准：蔡金城

审核：林世辉

编制：王振远

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！