



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0678

委托单位：浙江冠安智能消防科技有限公司

产品名称：干粉灭火球自动灭火装置

型号规格：GAMHQ-0103、GAMHQ-0400



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300




国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0678

第 1 页 共 3 页

产品名称	干粉灭火球自动灭火装置			
型号规格	GAMHQ-0103、GAMHQ-0400			
委托单位	浙江冠安智能消防科技有限公司			
生产单位	浙江冠安智能消防科技有限公司			
商 标	APO	生产日期	2026.04	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	各 7 个	接收日期	2026.04.18
	说明			
检 验 依 据	XF 602-2013 《干粉灭火装置》； 《干粉灭火球》。			
检 验 项 目	工作温度环境；外观；干粉灭火剂充装质量偏差；耐高低温交变循环性能； 热引发器性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 XF 602-2013 和《干粉灭火球》标准要求，合格。  签发日期：2026年05月19日			
备 注	其中 4.1 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。 检验方法依据 XF 602-2013 《干粉灭火装置》标准要求，判定结果依据《干 粉灭火球》企业标准要求。			
检验日期	2026 年 04 月 23 日~2026 年 05 月 11 日			

批准：秦金城

审核：林海燕

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣！