



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0524

委托单位：青岛青铁消防科技有限公司

产品名称：预制式全氟己酮灭火装置

型号规格：YF70/2.5N-QT



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0524

第 1 页 共 3 页

产品名称	预制式全氟己酮灭火装置			
型号规格	YF70/2.5N-QT			
委托单位	青岛青铁消防科技有限公司			
生产单位	青岛青铁消防科技有限公司			
商 标	/	生产日期	2026.04	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 套	接收日期	2026.04.28
	说明			
检 验 依 据	T/CECS 10171-2022《预制式全氟己酮灭火装置》； GB 25972-2024《气体灭火系统及部件》。			
检 验 项 目	1、灭火装置：全淹没灭火性能（灭 B 类火性能）。 2、灭火剂贮存容器及组件：密封要求。			
检 验 结 论	所检项目符合 T/CECS 10171-2022 和 GB 25972-2024 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月06日			
备 注				
检验日期	2026 年 05 月 04 日			

批准：蔡金城

审核：林超群

编制：王振远

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！