



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0519

委托单位：宁波环峰消防技术  
有限公司

产品名称：厨房设备灭火装置

型号规格：CMJS-HF/E/XP



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0519

第 1 页 共 3 页

产品名称	厨房设备灭火装置			
型号规格	CMJS-HF/E/XP			
委托单位	宁波环峰消防技术有限公司			
生产单位	宁波环峰消防技术有限公司			
商 标	/	生产日期	2026.03	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	装置 4 套	接收日期	2026.03.30
	说明			
检 验 依 据	XF 498-2012 《厨房设备灭火装置》。			
检 验 项 目	装置整机：灭火性能（灭深炸锅及炒菜锅火的性能）。			
检 验 结 论	所检项目符合 XF 498-2012 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月19日			
备 注				
检验日期	2026年04月01日~2026年04月03日			

批准：蔡金城

审核：林金海

编制：王振东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！