



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0491

委托单位：福建省万安消防器材有限公司

产品名称：洒水喷头

型号规格：K-ZSTGX80-68℃ Q3、
K-ZSTGX80-93℃ Q3、
K-ZSTGX115-68℃ Q3、
K-ZSTGX115-93℃ Q3



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com


邮政编码：362300

国凯 (福建) 消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号: (2026) GKJC-BG0491

第 1 页 共 15 页

产品名称	洒水喷头			
型号规格	K-ZSTGX80-68°C Q3、K-ZSTGX80-93°C Q3、 K-ZSTGX115-68°C Q3、K-ZSTGX115-93°C Q3			
委托单位	福建省万安消防器材有限公司			
生产单位	福建省万安消防器材有限公司			
商 标	兴 益	生产日期	2026.03	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 115 支, 分型各 70 支	接收日期	2026.03.27
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第 1 部分: 洒水喷头》。			
检 验 项 目	整体要求; 接口螺纹; 外观与标志; 密封结构要求; 水压密封和耐水压强度性能; 流量系数; 布水性能; 溅水盘上、下的喷水量; 静态动作温度; 功能; 抗水冲击性能; 工作载荷和框架强度; 溅水盘强度; 疲劳强度; 热稳定性; 抗振性能; 冷冻性能; 耐高温性能; 耐盐雾腐蚀性能; 侧向喷洒; 抗真空性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求, 合格。  签发日期: 2026年05月19日			
备 注	主型为 K-ZSTGX80-68°C Q3 其中 6.4、6.21 项目为 CMA 资质认可范围内, 不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 04 月 04 日~2026 年 05 月 15 日			

批准: 蔡金城

审核:

林一峰

编制:

王振良

注: 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效!

检验结果仅对来样负责, 未经检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传!