



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0584

委 托 单 位：广威消防科技有限公司

产 品 名 称：洒水喷头

型 号 规 格：T-ZSTZ80-68°C Q5S



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0584

第 1 页 共 6 页

产品名称		洒水喷头	
型号规格		T-ZSTZ80-68℃ Q5S	
委托单位		广威消防科技有限公司	
生产单位		广威消防科技有限公司	
商 标		广 威	生产日期 2026.03
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	120 只	接收日期 2026.4.10
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。	
检 验 项 目		整体要求；接口螺纹；外观与标志；密封结构要求；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；溅水盘上、下的喷水量；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；工作载荷和框架强度；溅水盘强度；疲劳强度；热稳定性；抗振动性能；抗碰撞性能；抗翻滚性能；冷冻性能；耐高温性能；耐盐雾腐蚀性能；侧向喷洒；抗真空性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月20日	
备 注		其中 6.4、6.21 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。	
检验日期		2026 年 04 月 11 日~2026 年 05 月 16 日	

批准：蔡金成

审核：李哲峰

编制：王振东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！