



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2023) GKJC-BG0948

委托单位：泉州市百应消防科技
有限公司

产品名称：有衬里消防水带

型号规格：10-65-30-涤纶长丝/
涤纶长丝-聚氨酯



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2023）GKJC-BG0948

第 1 页 共 4 页

| | | | | |
|------------|--|------------------|---------|------------|
| 产品名称 | 有衬里消防水带 | | | |
| 型号规格 | 10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | | | |
| 委托单位 | 泉州市百应消防科技有限公司 | | | |
| 生产单位 | 泉州市百应消防科技有限公司 | | | |
| 商 标 | 百应 | 生产日期 | 2023.10 | |
| 检验类别 | 型式试验 | 样品状态 | 合格 | |
| 样品概况 | 数量 | 水带 3 条，1m 衬里 2 条 | 接收日期 | 2023.10.17 |
| | 说明 | | | |
| 检 验 依 据 | GB 6246-2011《消防水带》。 | | | |
| 检 验 项 目 | 外观质量；内径；长度；水压试验与爆破试验；单位长度质量；延伸率和膨胀率及扭转方向；可弯曲性；黏附性；耐低温性能；附着强度；扯断伸长率和扯断强度；热空气老化性能；耐磨性能；水带与消防接口连接性能；标志。 | | | |
| 检 验 结 论 | 所检项目符合 GB 6246-2011 标准要求，合格。 签发日期：2023 年 10 月 17 日 | | | |
| 备 注 | 其中 4.1.1、4.1.2 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。 | | | |
| 检验日期 | 2023 年 10 月 18 日~2023 年 11 月 09 日 | | | |

批准：

蔡金城

审核：

林 强 强

编制：

王 振 良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！