



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0918

委托单位：福建省南安市飞龙
消防器材厂

产品名称：直流水枪

型号规格：QZ3.5/7.5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0918

第 1 页 共 3 页

产品名称	直流水枪			
型号规格	QZ3.5/7.5			
委托单位	福建省南安市飞龙消防器材厂			
生产单位	福建省南安市飞龙消防器材厂			
商 标	淇兴源	生产日期	2025.11	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 支	接收日期	2026.05.22
	说明			
检 验 依 据	GB 8181-2005 《消防水枪》。			
检 验 项 目	密封性能；耐水压强度。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 8181-2005 标准要求，合格。			
备 注				
检验日期	2026 年 05 月 23 日			

批准：蔡金城

审核：林世强

编制：王振远

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

