



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0906

委 托 单 位： 泉州市闽航消防设备
有限公司

产 品 名 称： 室内消火栓

型 号 规 格： DN80/65



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0906

第 1 页 共 3 页

产品名称	室内消火栓			
型号规格	DN80/65			
委托单位	泉州市闽航消防设备有限公司			
生产单位	泉州市闽航消防设备有限公司			
商 标	/	生产日期	2026.05	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 只	接收日期	2026.05.19
	说明			
检 验 依 据	GB 3445-2018 《室内消火栓》。			
检 验 项 目	外观质量；消防接口；手轮；阀杆升降性能；开启高度；水压强度；密封性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 3445-2018 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月21日			
备 注				
检验日期	2026 年 05 月 21 日			

批准：蔡金城

审核：林奇峰

编制：王振志

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！