



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0860

委托单位：泉州市声珈源消防设备  
有限公司

产品名称：早期抑制快速响应  
(ESFR) 喷头

型号规格：ESFR-363/68°C P Y、  
ESFR-363/93°C P Y、  
ESFR-363/68°C U Y、  
ESFR-363/93°C U Y



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



# 国凯 (福建) 消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号: (2026) GKJC-BG0860

第 1 页 共 4 页

产品名称	早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头			
型号规格	ESFR-363/68°C P Y、ESFR-363/93°C P Y、ESFR-363/68°C U Y、ESFR-363/93°C U Y			
委托单位	泉州市声珈源消防设备有限公司			
生产单位	泉州市声珈源消防设备有限公司			
商 标	泉航	生产日期	2026.05	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	各 10 只	接收日期	2026.05.16
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.9-2018 《自动喷水灭火系统 第 9 部分: 早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头》。			
检 验 项 目	静态动作温度。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.9-2018 标准要求, 合格。 签发日期: 2026年05月21日			
备 注				
检验日期	2026年05月18日~2026年05月19日			

批准: 蔡金城

审核: 林德强

编制: 王振表

注: 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效!

检验结果仅对来样负责, 未经检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传!