



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0858

委托单位：泉州市声珈源消防设备
有限公司

产品名称：早期抑制快速响应
(ESFR) 喷头

型号规格：ESFR-202/68°C P Y、
ESFR-202/93°C P Y、
ESFR-202/68°C U Y、
ESFR-202/93°C U Y



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300




国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0858

第 1 页 共 4 页

产品名称		早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头	
型号规格		ESFR-202/68°C P Y、ESFR-202/93°C P Y、ESFR-202/68°C U Y、ESFR-202/93°C U Y	
委托单位		泉州市声珈源消防设备有限公司	
生产单位		泉州市声珈源消防设备有限公司	
商 标		泉航	生产日期 2026.05
检验类别		委托检验	样品状态 合格
样品概况	数量	各 10 只	接收日期 2026.05.16
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.9-2018 《自动喷水灭火系统 第 9 部分：早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头》。	
检 验 项 目		静态动作温度。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.9-2018 标准要求，合格。 <div style="text-align: right;">  </div>	
备 注			
检验日期		2026 年 05 月 18 日~2026 年 05 月 19 日	

批准：秦金城

审核：林德洋

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！