



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0656

委托单位：万消消防科技有限公司

产品名称：雨淋报警阀

型号规格：ZSFM 250-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0656

第 1 页 共 3 页

产品名称	雨淋报警阀			
型号规格	ZSFM 250-1.6			
委托单位	万消消防科技有限公司			
生产单位	万消消防科技有限公司			
商 标	万消	生产日期	2026.04	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 台	接收日期	2026.04.23
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.5-2018《自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀》。			
检 验 项 目	水力摩阻。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.5-2018 标准要求，合格。			
备 注				
检验日期	2026 年 04 月 28 日			

批准：

蔡金城

审核：

林一峰

编制：

王振东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

