



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0653

委托单位：万消消防科技有限公司

产品名称：预作用装置

型号规格：ZSFY 150-1.6G



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0653

第 1 页 共 7 页

产品名称	预作用装置			
型号规格	ZSFY 150-1.6G			
委托单位	万消消防科技有限公司			
生产单位	万消消防科技有限公司			
商 标	万消	生产日期	2026.04	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 套	接收日期	2026.04.17
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.14-2011《自动喷水灭火系统 第 14 部分：预作用装置》。			
检 验 项 目	1、预作用报警阀组：水力摩阻。 2、控制盘：外观；控制面板；电源要求；控制和报警功能；耐气候环境要求；耐电压要求；绝缘电阻要求。 3、电磁阀：标志；可靠性；功能；强度；密封；绝缘性能；工作电源；恒定湿热试验。 4、气压维持装置—单向阀：强度要求；正向密封要求；反向密封要求；开启压力要求；工作可靠性要求。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.14-2011 标准要求，合格 签发日期：2026年05月08日			
备 注	其中 5.4.3、5.4.5、5.5.3、5.5.7 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 04 月 21 日~2026 年 05 月 06 日			

批准：蔡金城

审核：林德江

编制：王振志

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！