



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0915

委托单位：浙江双鲸阀门有限公司

产品名称：消防信号闸阀

型号规格：RVHS-25Q DN100、
RVHS-25Q DN150



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0915

第 1 页 共 4 页

产品名称	消防信号闸阀			
型号规格	RVHS-25Q DN100、RVHS-25Q DN150			
委托单位	浙江双鲸阀门有限公司			
生产单位	浙江双鲸阀门有限公司			
商 标	/	生产日期	2026.05	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	各 1 只	接收日期	2026.05.23
	说明			
检 验 依 据	GB/T 13927-2022 《工业阀门 压力试验》。			
检 验 项 目	壳体试验；密封试验。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB/T 13927-2022 标准要求，合格。 签发日期 2026.05.27 日			
备 注				
检验日期	2026 年 05 月 25 日			

批准：蔡金城

审核：林德红

编制：王振东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！