



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0879

委托单位：福建迎盛消防科技  
有限公司

产品名称：洒水喷头

型号规格：K-ZSTDQ80-68℃ Q3



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0879

第 1 页 共 3 页

产品名称	洒水喷头			
型号规格	K-ZSTDQ80-68°C Q3			
委托单位	福建迎盛消防科技有限公司			
生产单位	福建迎盛消防科技有限公司			
商 标	三团	生产日期	2026.05	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	10 只	接收日期	2026.05.22
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。			
检 验 项 目	整体要求；外观与标志；水压密封和耐水压强度性能；流量系数。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月27日			
备 注				
检验日期	2026年05月25日			

批准：蔡金城

审核：林德峰

编制：王振志

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！