251308110227

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No.（2026）GKJC-BG0666

委 托 单 位：南安市日天消防科技有限公司

产 品 名 称：洒水喷头

型 号 规 格：ZSTX80-72℃ Y、ZSTX115-72℃ Y

国凯（福建）消防阀门检测有限公司
Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.
地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路　电话：0595-86273703
网址：www.gkjczx.com　邮箱：guokaitest@163.com　邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2026）GKJC-BG0666　　第 1 页　共 9 页

产品名称	洒水喷头			
型号规格	ZSTX80-72℃ Y、ZSTX115-72℃ Y			
委托单位	南安市日天消防科技有限公司			
生产单位	南安市日天消防科技有限公司			
商　　标	中顺		生产日期	2026.04
检验类别	型式试验		样品状态	合格
样品概况	数量	主型 120 只，分型 70 只	接收日期	2026.04.17
	说明			
检　验 依　据	GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第 1 部分：洒水喷头》。			
检　验 项　目	整体要求；接口螺纹；外观与标志；密封结构要求；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；溅水盘上、下的喷水量；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；工作载荷和框架强度；溅水盘强度；抗振动性能；抗碰撞性能；抗翻滚性能；冷冻性能；耐高温性能；耐盐雾腐蚀性能；侧向喷洒；抗真空性能。			
检　验 结　论	所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，合格。 签发日期：2026 年 05 月 26 日			
备　注	主型为 ZSTX80-72℃ Y。 其中 6.4、6.21 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 04 月 21 日～2026 年 05 月 23 日			

批准：蔡金城　　审核：[illegible]　　编制：王振彦

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！