



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检 验 报 告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0412

委 托 单 位： 南安市日天消防科技  
有限公司

产 品 名 称： 室内消火栓

型 号 规 格： SNW65-I-Y



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0412

第 1 页 共 5 页

产品名称	室内消火栓			
型号规格	SNW65-I-Y			
委托单位	南安市日天消防科技有限公司			
生产单位	南安市日天消防科技有限公司			
商 标	中 顺	生产日期	2026.05	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3 只	接收日期	2026.05.08
	说明			
检 验 依 据	GB 3445-2018 《室内消火栓》。			
检 验 项 目	外观质量；材料；基本尺寸与公差；消防接口；手轮；螺纹；阀杆升降性能；水压强度；密封性能；减压稳压性能及流量；耐腐蚀性能；产品标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 3445-2018 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月27日			
备 注	其中 5.2 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 05 月 12 日~2026 年 05 月 23 日			

批准：蔡金城

审核：林德军

编制：王振英

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！