



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0881

委 托 单 位：杭州吉丰机电设备工程
有限公司

产 品 名 称：火灾抑制装置

型 号 规 格：YF0.15-Q-R/JF



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0881

第 1 页 共 3 页

产品名称	火灾抑制装置			
型号规格	YF0.15-Q-R/JF			
委托单位	杭州吉丰机电设备工程有限公司			
生产单位	杭州吉丰机电设备工程有限公司			
商 标	/	生产日期	2026.05	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3 套	接收日期	2026.05.18
	说明			
检 验 依 据	T/CECS 10171-2022《预制式全氟己酮灭火装置》； GB 25972-2024《气体灭火系统及部件》。			
检 验 项 目	1、灭火装置：外观质量；耐高温性能；耐低温性能；全淹没灭火性能（灭 B 类火性能）。 2、灭火剂贮存容器及组件：密封要求。			
检 验 结 论	所检项目符合 T/CECS 10171-2022 和 GB 25972-2024 标准要求，合格。 签发日期：2026年5月22日			
备 注				
检验日期	2026年05月20日~2026年05月22日			

批准：秦金城

审核：林德军

编制：王振法

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

消防
阀门
检测
有限公司
专用章

