



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0411

委托单位：南安市日天消防科技
有限公司

产品名称：室内消火栓

型号规格：SN65-Y



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0411

第 1 页 共 5 页

产品名称		室内消火栓		
型号规格		SN65-Y		
委托单位		南安市日天消防科技有限公司		
生产单位		南安市日天消防科技有限公司		
商 标		中 顺	生产日期	2026.05
检验类别		型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量	3 只	接收日期	2026.05.08
	说明			
检 验 依 据		GB 3445-2018 《室内消火栓》。		
检 验 项 目		外观质量；材料；基本尺寸与公差；消防接口；手轮；螺纹；阀杆升降性能；开启高度；水压强度；密封性能；耐腐蚀性能；产品标志。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 3445-2018 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月27日		
备 注		其中 5.2 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。		
检验日期		2026 年 05 月 12 日~2026 年 05 月 23 日		

批准：蔡金城

审核：林世强

编制：王振远

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！