



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检 验 报 告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0402

委 托 单 位：南安市日天消防科技  
有限公司

产 品 名 称：轻便消防水龙

型 号 规 格：LQG16-30



**国凯（福建）消防阀门检测有限公司**

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

电话：0595-86273703

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0402

第 1 页 共 5 页

产品名称	轻便消防水龙			
型号规格	LQG16-30			
委托单位	南安市日天消防科技有限公司			
生产单位	南安市日天消防科技有限公司			
商 标	/	生产日期	2026.05	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3 套	接收日期	2026.05.08
	说明			
检 验 依 据	XF 180-2016《轻便消防水龙》。			
检 验 项 目	外观质量；喷射性能；密封性能；水带性能；喷枪性能；专用接口性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 XF 180-2016 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月09日			
备 注	其中 5.1 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 05 月 09 日~2026 年 05 月 26 日			

批准：蔡金城

审核：林德海

编制：王振法

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！