



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0912

委托单位：福建省龙飞消防科技
有限公司

产品名称：有衬里消防水带

型号规格：8-65-25-涤纶长丝/
涤纶长丝-聚氨酯



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0912

第 1 页 共 3 页

产品名称	有衬里消防水带			
型号规格	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯			
委托单位	福建省龙飞消防科技有限公司			
生产单位	福建省龙飞消防科技有限公司			
商 标	龙 飞	生产日期	2026.05	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 条	接收日期	2026.05.21
	说明			
检 验 依 据	GB 6246-2011 《消防水带》。			
检 验 项 目	内径；水压试验与爆破试验；附着强度。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 6246-2011 标准要求，合格。			
备 注				
检验日期	2026 年 05 月 25 日			



批准：秦金城

审核：林金红

编制：王振远

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！