



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0420

委托单位：南安市日天消防科技
有限公司

产品名称：雨淋报警阀

型号规格：ZSFM100-1.6、
ZSFM150-1.6、
ZSFM200-1.6、
ZSFM250-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com


邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0420

第 1 页 共 8 页

产品名称	雨淋报警阀			
型号规格	ZSFM100-1.6、ZSFM150-1.6、ZSFM200-1.6、ZSFM250-1.6			
委托单位	南安市日天消防科技有限公司			
生产单位	南安市日天消防科技有限公司			
商 标	中 顺	生产日期	2026.03	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 2 台，分型各 1 台	接收日期	2026.04.16
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.5-2018《自动喷水灭火系统 第 5 部分：雨淋报警阀》。			
检 验 项 目	外观、标志；规格；额定工作压力；阀体和阀盖；连接方式；阀体强度；渗漏和变形；水力摩阻；功能；防复位。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.5-2018 标准要求，合格。  签发日期：2026年05月20日			
备 注	主型为 ZSFM250-1.6。 其中 6.3、6.5、6.8、6.15 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 04 月 22 日~2026 年 05 月 21 日			

批准：蔡金城

审核：林重军

编制：王振东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！