



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0988

委托单位：广东医科大学附属  
第二医院

产品名称：直流水枪

型号规格：QZ3.5/7.5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0988

第 1 页 共 3 页

|            |  |      |         |            |
|------------|--|------|---------|------------|
| 产品名称       | 直流水枪   |      |         |            |
| 型号规格       | QZ3.5/7.5  |      |         |            |
| 委托单位       | 广东医科大学附属第二医院   |      |         |            |
| 生产单位       | 福建省贵峰消防科技有限公司  |      |         |            |
| 商 标        | 鑫祥龙  | 生产日期 | 2026.05 |            |
| 检验类别       | 委托检验   | 样品状态 | 合格      |            |
| 样品概况       | 数量   | 1支   | 接收日期    | 2026.05.29 |
|            | 说明   |      |         |            |
| 检 验<br>依 据 | GB 8181-2005 《消防水枪》。                                   |      |         |            |
| 检 验<br>项 目 | 密封性能；耐水压强度。  |      |         |            |
| 检 验<br>结 论 | 所检项目符合 GB 8181-2005 标准要求，合格。<br>签发日期：2026年05月02日       |      |         |            |
| 备 注        | 直流水枪身份证：00598XX94037AF；<br>联系人：郑锦榕；<br>电话：18938402806。 |      |         |            |
| 检验日期       | 2026年05月30日  |      |         |            |

批准：蔡金城

审核：林德祥

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

一  
河  
★  
告  
一